

OBECNÝ VZOREC VÝPOČTU SRÁŽKOVÉ VODY

Výpočet srážkových vod odváděných do kanalizace pro smluvního Odběratele					
	Druh plochy	Odkanalizované plochy v m ²	Podíl zpoplatněných ploch v m ²	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha v m ² (odkanalizovaná plocha krát odtokový součinitel)
A	zastavěné plochy			0,90	
	těžce propustné zpevněné plochy			0,90	
B	lehce propustné zpevněné plochy			0,40	
C	plochy kryté vegetací			0,05	
Součet redukovaných ploch (v m ²)					
Dlouhodobý srážkový normál (v m/rok)					0,829
Roční množství odváděných srážkových vod Q v m ³ = součet redukovaných ploch v m ² krát dlouhodobý srážkový normál v m/rok					

z toho

Zpoplatněné množství v m ³ /rok	
Osvobozené množství v m ³ /rok	

Odtokové součinitele podle druhu plochy:

A - zastavěné a těžce propustné zpevněné plochy: rozumí se stavby, asfaltové nebo betonové povrchy, spárovaná dlažba apod.;	0,9
B - lehce propustné zpevněné plochy: rozumí se dlažba nespárovaná nebo z lomového kamene, šterkové povrchy, původně nezpevněné plochy trvale využívané k chůzi nebo pohybu vozidel apod.;	0,4
C - plochy kryté vegetací .	0,05

Dlouhodobý srážkový normál pro lokalitu Trutnov je 829 mm, tj. 0,829 m.